

S.I.V.U. DES FONTAINES

Monsieur le Maire
Mairie
Place de la Lyre
74300 SAINT SIGISMOND

Objet : Déclaration de Projet emportant Mise en Compatibilité (DPMEC) du PLU
N/Réf : CB/04.2025

Monsieur le Maire,

Conformément à l'article L 153-54 du code de l'urbanisme portant sur la consultation des personnes publiques associées, vous sollicitez l'avis du SIVU des Fontaines sur le projet de DPMEC en cours sur votre commune.

La DPMEC du PLU a pour objectif la revalorisation du plateau d'Agy afin de faire évoluer son activité touristique. Les travaux envisagés à savoir l'extension des bâtiments existants, la réalisation de parkings et la création d'une piste de ski-roue n'auront que peu d'impact sur la configuration du réseau d'alimentation en eau potable et les ressources en eau de ce secteur.

En effet, nous disposons sur le plateau d'Agy d'un réservoir de 150m3 alimentant exclusivement le bar-restaurant de la Tanière et le Foyer de ski de fond.

En cas d'incendie, une quantité satisfaisante reste disponible.

En période d'étiage, la Source des Flattières produit 150 à 200litres/heure, quantité jugée largement suffisante pour les besoins du restaurant et du foyer de ski de fond.

Par ailleurs, si cela s'avère nécessaire, nous avons la possibilité de faire remonter de l'eau via le pompage du réservoir d'Agy sur le plateau.

Ainsi, après étude du dossier, le SIVU des Fontaines ne s'oppose pas à ce projet, dans la mesure où celui-ci n'a pas d'incidence sur le réseau d'alimentation en eau de cette zone concernée.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes salutations les meilleures.



Monsieur le Président,

Eric ANTHOINE